

№ 002448



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества  
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 23.08.2021г по 22.08.2026г.

Код ОКПД 2 23.12.12

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.OC41.H001739

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Гефест» (ООО «Компания Гефест»)  
ОГРН 1121690048699. Адрес: 420132, РОССИЯ, Республика Татарстан, город Казань, улица  
Адоратского, дом 63А, помещение 10, телефон: + 7(843)525-57-71, 7(843)525-57-78

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение  
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Гефест» (ООО «Компания Гефест»)  
ОГРН 1121690048699. Адрес: 420132, РОССИЯ, Республика Татарстан, город Казань, улица  
Адоратского, дом 63А, помещение 10, телефон: + 7(843)525-57-71, 7(843)525-57-78

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью ООО "Испытательный центр оценки  
качества" (ИНН 9715389617). Адрес: 127018, город Москва, Улица Октябрьская, д. 38,  
корпус 2. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31675.04ПБК0.OC41 от 20.10.2020г. до  
19.10.2023г. icok30@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,  
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**  
(информация о  
сертифицированной  
продукции, позволяющая  
провести идентификацию)

Стекло огнестойкое типа «GFT-EIW15», «GFT-EIW30», «GFT-EIW45», «GFT-  
EIW60», толщиной от 6 до 24 мм, выпускаемое по ТУ 23.12.12-001-09750530-  
2021. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных  
стандартов, стандартов  
организаций, сводов правил,  
условий договоров на  
соответствие требованиям  
которых проводилась  
сертификация)

ГОСТ 33000-2014 «Стекло и изделия из него. Метод испытания на  
огнестойкость».

Пределы огнестойкости:

тип «GFT-EIW15», толщиной 6 мм – EI 15/EW 15 (v).

тип «GFT-EIW30», толщиной 24 мм – EI 30/EW 30 (v).

тип «GFT-EIW45», толщиной 24 мм – EI 45/EW 45 (v).

тип «GFT-EIW60», толщиной 24 мм – EI 60/EW 60 (v).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 1337/1, 1337/2, 1337/3, 1337/4 от 13.08.2021 г.,  
ООО «Синтекс» (ИЛ «Эксперт Профи») № RA-RU.04ПБК0.ИЦ05 до  
17.03.2024г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

ТУ 23.12.12-001-09750530-2021 «СТЕКЛО ОГНЕСТОЙКОЕ ТИПА  
GFT»

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Макеев С.В.

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Быстрова М.Н.

