

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OS007/4.Н.00468

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Гефест» (ООО «Компания Гефест»).
Адрес: 420132, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Адоратского, дом 63А, помещение 10.
ОГРН 1121690048699, +78435255771, факс: +78435255778. E-mail: ooo.gefest@bk.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Гефест» (ООО «Компания Гефест»).
Адрес: 420132, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Адоратского, дом 63А, помещение 10.
ОГРН 1121690048699, +78435255771, факс: +78435255778. E-mail: ooo.gefest@bk.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Платинум".
Адрес: 115516, г. Москва, ул. Городская, д. 8, ОГРН: 1157746932353. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OS.007/4 действительно до 06.06.2022 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Перегородки противопожарные светопрозрачные типа ППО-60 с каркасом, выполненным из алюминиевых профилей системы "Татпроф" серии ТП-50300 (производства АО "Татпроф"), глубиной сечения профиля не менее 50 мм, светопрозрачное заполнение - стекло огнестойкое марки «GFT-EIW60» (производства ООО «Компания Гефест» по ТУ 23.12.12-001-09750530-2021), толщиной 24 мм/сэндвич противопожарный, состоящий из двух огнестойких гипсокартонных листов ГКЛО, облицованных с двух сторон листами из оцинкованной стали толщиной 0,45 мм каждый, выпускаемые по ТУ 5271-001-09750530-2018. Серийный

код ОК 034 (ОКПД2)
25.11.23.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организации, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости – EIW60.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № АПБ/07-849/09-2021 от 30.09.2021 г., ИЛ "Платинум". Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.007/4 до 06.06.2022 г. Акт анализа состояния производства № АПБ/07-045/07-2021 от 19.07.2021 г., проведен ОС ООО "Платинум", свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OS.007/4 действительно до 06.06.2022 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 5271-001-09750530-2018.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.09.2021 по 29.09.2026

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н. К. Потапкин

А. О. Соколов

005658